

**ПАСПОРТ**

Общественное здание

**1. Информация об объекте**

Наименование МБДОУ детский сад №16

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Кущевский р-н х. Красная Поляна ул.Мира 88

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 16, ИНН 2340015248, тел. 8 86168 3-33-35

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2340015248

Телефон: 3-33-35

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 01.03.2016

Фактическая дата обследования: 01.03.2016

Организация: МБДОУ детский сад №16

Должность лица: Заведующая

ФИО: Палакка Наталья Анатольевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по не соответствию
Участки и территории					
<b>Автостоянка</b>					
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Отсутствие	
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Отсутствие	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Отсутствие	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Отсутствие	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Отсутствие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Отсутствие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Отсутствие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Отсутствие	
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0	п. 4.1.8	Соответствует	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Продольный уклон пути движения	К	см. не более 5%	п. 4.1.7	Не соответствует	✓
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Отсутствие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Входная площадка</b>	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Нескользящее покрытие	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К				
<b>Дверь входная внутренняя</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	✓
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	✓
<b>Дверь входная наружная</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	✓
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р	Отсутствие	

		51261)	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Не соответствует ✓
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Не требуется высота менее 0,45 см.
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не требуется
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не соответствует бортик по краям пандуса ✓
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не соответствует ✓
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Не соответствует ✓
Высота порогов или перепад высот				
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует ✓
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует ✓
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Зона оказания услуги					
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>					
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
<b>Обслуживание в кабинете</b>					
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	✓
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	✓
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
<b>Предприятия питания</b>					
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Не требуется	

Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие
Знак доступности кабины для инвалидов	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие
Откидные опорные поручни, штанги	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует
Пространство для разворота кресла-коляски	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует
Размер кабины (ширина x глубина)	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует
Ширина двери кабины	К			
Средства информации	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется
Речевые информаторы	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации				

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)
---	--

Участки и территории		К	О	С	Г
Вход		-	-	-	-
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)		-	-	-	#
Зона оказания услуги		-	#	+	#
Санитарно-гигиеническое помещение		-	#	#	#
Средства информации		-	#	#	#

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень Доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	Г
Объект доступен						
Объект недоступен	X	X	X	X	X	X

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>Выделить специализированные места размером 6,0 x 3,6 м. для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках</p> <p>На автостоянке выделить не менее 10% мест (не менее 1) для транспорта инвалидов</p> <p>Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.</p> <p>Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 4.2.1 и рис. Д.6 СП 59.13330.2012</p> <p>Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м. от входа</p> <p>Обустроить перепад высоты съезда (заезда) с тротуара на парковку не более 1,5 см.</p> <p>Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку уклоном не более 10%</p> <p>Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку шириной не менее 1,0 м.</p> <p>Обустроить продольным уклоном пути движения ко входу не более 5%</p> <p>Установить указатели направления движения для инвалидов</p> <p>Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.</p> <p>Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9</p>

	<p>М. Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; Оборудовать пандус, дублирующей наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м. Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 ± 1,0 м.; (отсутствует бортик по краям пандуса) Оборудовать пандус, дублирующей наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) На пути движения перепады высот более 1,4 см. Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см. Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных Установить знаки доступности кабин для инвалидов Установить опорные поручни, штанги В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения</p>
<p>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</p>	
<p>Зона оказания услуги</p>	
<p>Санитарно-гигиеническое помещение</p>	
<p>Средства информации</p>	

« 1 » марта 2016 г.

Дата составления Паспорта

Специалист УЗН в Румянцево р-не

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

С.И. Колесникова

Ф.И.О.